



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach

A-1010 Wien, Schuberttring 14

Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0*

E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.332

Geltungsdauer

bis Ende Dezember 2027

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich

Herz Armaturen GmbH

Richard-Strauss-Straße 22
1230 Wien

Hersteller

Herz Armaturen GmbH / AT

Prüfungsart

Erstprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 9217 vom 20. November 2024

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 501/2 Ausgabe Mai 2020
(ÖNORM EN 1213:2000-03)

Produkt

Absperrventile für Trinkwasseranlagen
in Gebäuden

Baureihe:

STRÖMAX-WD und STRÖMAX-AWD

Type: 2 4125 ..

mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Ausführung: mit nicht steigender Spindel
- Nennweite:
DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80
- Nenndruck: PN 10
- Art der Betätigung: Handrad (manuell)
- Anschlussart:
beidseitig Innengewinde nach ISO 7/1
- Werkstoff: CW617N, CC770S, CW626N
- Betriebstemperatur: bis 65 °C
- Volumenstromklasse VB
- Armaturengruppe I

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und
Wasserversorgung.“

Wien, am 12. Dezember 2024

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle